

监理通知单


工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B17-002

致西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电施工项目部：

事由：施工中关于夹具的安装及屋面拉拔试验问题

内容：2018年6月4日我监理部监理人员对本项目的1#厂房北坡屋面夹具安装施工现场巡视检查中，发现夹具存在安装质量问题，夹具安装未采用2平垫1弹垫进行施工，且螺丝未紧固到位，螺丝规格有13mm与14mm，为避免返工保证施工质量现要求施工方对夹具一次性紧固到位。



监理部要求立即进行整改，整改完成后报监理部验收并回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2018年6月4日

本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。