

监理通知单

工程名称：西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号：SHPDDE-B17-006

致西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电施工项目部：

事由：关于安全文明施工、夹具安装、临时用电、吊装后的垃圾处理问题

内容：

1、新进场员工未佩戴安全帽，现要求你单位做好安全文明施工，对工人做好安全教育培训，在施工现场佩戴安全帽，扣好帽带，禁止穿拖鞋、高跟鞋、易滑鞋和带钉鞋，严禁饮酒作业，高温天气如出现不适停止施工并就医，待身体无恙方可继续施工，无机械与电器操作证禁止操作设备，在屋面作业禁止向下抛扔材料工具，交叉作业时做好防护如：吊装材料的同时工人也在分散材料则一定要有隔离措施做到安全第一。

2、现场个别夹具的安装出现未紧固现象，现要求你施工方必须对松动的夹具紧固到位。


3、检查发现临时配电箱锁具锁钥已坏，为避免无关人员操作造成安全隐患，另外箱体里发现充电插头造成安全隐患，施工方尽快对不合规项整改。

4、另外对路面上组件、桥架、支架吊装后的垃圾尽快清理。


施工方尽快整改以上问题，完成后及时回复，另外请尽快回复

监理通知单 004 与 005。


施工人员未佩戴安全帽



夹具未紧固



锁钥需更换



垃圾需清理



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 俞宇明

日期: 2018 年 6 月 23 日

本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。