

监 理 通 知 单

工程名称：中新物流园 4.57MW 分布式光伏发电项目

编号：ZXGF—007

致：江苏镇江安装集团有限公司

事由：关于项目施工过程中安全、质量、文明施工的相关事宜

内容：2018 年 6 月 7 日我监理人员在现场巡视过程中发现你单位进场的一批 25*4 接地扁钢部分材料表面镀锌层损坏。

现要求你单位立即针对现场不合格材料进行处理或更换。要求你单位 3 日整改回复，以确保施工质量和进度达到预期目标。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期

2018年6月7日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。