

监理通知单

工程名称：济南三锐电力科技有限公司长清 20MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-JLTZD-011

致：江苏中导电力有限公司

事由：关于外线 1#-26#施工安全事宜

内容：

我监理方于 2018 年 6 月 18 日巡视外线 1#-26#施工时发现以下安全问题：

- 1、基坑周围没有防护措施；
- 2、高空作业无安全防护措施；
- 3、基坑周围一米内有材料堆放。

针对以上安全问题，现通知你方 24 小时之内整改完成后通知我监理方复检，并以书面形式回复至我监理部。如下次出现类似问题，将做罚款处理并要求整改。否则，出现一切问题由你方自负！

抄送：济南三锐电力科技有限公司

济南邦泰电器安装有限公司（外线 1#-26#施工单位）

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：胡永成

日

期：



本表一式 3 份，由监理单位填写，业主项目部、承包单位各一份，项目监理部存 1 份。