

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-007

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 场区施工质量事宜

内容:

经我监理项目部现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区部分支架基础存在严重偏差, 不符合设计及规范《GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范》要求。现要求你单位对场区所有支架基础进行检查, 对不符合设计及规范要求的支架基础进行整改。

针对以上问题, 限你单位 3 日内整改完成并进行闭环。

附见:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.06.28

