

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-010

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 光伏场区施工质量事宜

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现, 由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

- 1、场区电缆桥架基础不能满足电缆桥架固定需求;
- 2、场区 4mm² 光伏线穿管存在质量缺陷;
- 3、场区汇流箱安装存在质量缺陷, 不符合规范要求;
- 4、场区光伏组串接地不符合设计规范要求;

针对以上问题, 现要求你单位对场区所有施工部位进行自检, 对不合格项依据设计及相关规范要求立即进行整改, 整改完成后报监理项目部验收。

限你单位 3 日内整改完成并进行闭环回复。

附见:

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.07.01

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

