

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇 20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期 10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08 011

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 光伏场区直流电缆穿管直埋敷设事宜

内容:

经我监理项目部人员现场巡查发现,由你单位施工的光伏场区直流电缆穿管直埋敷设,不符合图纸要求,违反了 GB50186-2006(电缆线路施工及验收规范)的国家标准。

针对以上问题,现要求你单位对场区所有施工部位进行自检,对不合格项依据设计及相关规范要求立即进行整改,整改完成后报监理项目部验收。

限你单位 3 日内整改完成并进行闭环回复。

附见:

监理项目部 (盖章)

总/专业监理工程师:

张金星

日

期: 2018.07.03

