

监 理 通 知 单

工程名称: 市中区齐村镇20Mwp 单晶高效农业光伏电站项目(一期10Mwp 工程)

编号: GFDZJBM08-014

致: 江苏中导电力有限公司 (施工项目部)

事由: 场区施工进度、质量等事宜

内容:

经我监理项目部巡查发现, 由你单位施工的光伏场区存在以下问题:

- 1、现场施工人员数量不能满足施工要求。
- 2、成品保护不到位, 造成施工现场光伏组件破损严重。
- 3、施工现场, 分包无管理人员。
- 4、西区桥架材料进场时间, 尽快落实。

针对以上问题, 望你单位要尽快答复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 张金星

日

期: 2018.8.31

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

