

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-07

致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于现场土方回填事宜

内容：

因现场土方回填区存在条较深的沟渠，该沟渠内堆放着大量的“牲畜粪便”，对厂区内土方回填造成重大影响，如仍按现场场地平整方案进行施工，采用推土机推土做掩埋处理。后期回应回填掩埋深度不足，且“粪土”降解速度快的原因造成该片区域大面积的严重沉降现象。

现要求贵方对此沟渠内的“牲畜粪便”做清淤处理，并对此区域的回填做出可靠性的处理方案，经监理单位及建设单位同意后再进行土方回填及场地平整工作。



特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 05 月 07 日



本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。