

监理工作通知单

工程名称: 上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号: GFDZJBM08-23

致: 上海上电电力工程有限公司

事由: 关于东区场内排水沟开挖事宜

内容

至 6 月 16 日, 贵公司未能按计划完成东区场坪工作。鉴于 6 月 18 日前后有多日阴雨天气, 且局部地区雨量较大现场, 现要求贵公司对东区场地在 6 月 18 日前完成临时排水沟渠的开挖工作, 具体要求如下:


1. 沿场区内 A1—A4 路, 沿路基标识位置在已修好的路基两侧, 未修的路基一侧开挖排水沟至 B1 路南侧排水沟。
2. B1 路南侧、B2 路北侧临时排水沟东西向贯通。
3. 在 B1 路路基下埋管, 以 A1—A4 路位置将 B1 路南侧的沟渠与北侧沟渠贯通。
4. 将场区排水引至漫华路侧雨水井。

临时沟渠深度不得小于 500mm。

限 1 个 工作日内回复。

特此通知!

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2018 年 06 月 16 日

本表一式 肆 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。



由 扫描全能王 扫描创建