

监理工作通知单

工程名称：上海化工区漕泾 20 兆瓦移动式光伏电站示范项目二期

编号：GFDZJBM08-24


致：上海上电电力工程有限公司

事由：关于木工区模板加工事宜

内容

因东区的支架基础将于近日开工，我方监理人员对现正在施工的木工区进行了安全专项检查工作，发现以下安全隐患，请施工单位在 2 日内完成整改工作。

1. 施工临时用电采用小型汽油发电机，三级配电箱内临时用电未接漏电保护开关，且现场排布线凌乱。
2. 模板堆放区可燃物较多，无消防灭火器材，存在火灾隐患。
3. 新进场施工人员未进行安全教育。



限 1 个 工作日内回复。

特此通知！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2018 年 06 月 22 日

本表一式 肆 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。