

监理通知回复单

工程名称: 亨氏(青岛)食品有限公司 748KW 屋顶分布式光伏发电电站项目 编号 HSQD-JLTZ-20180613

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 HSQD-JLTZ-20180613 的监理通知后, 已按要求与设计沟通协调并进行了图纸变更工作。现报上, 请予以复查。

详细内容: 针对监理提出的 B 区组件有可能受到阴影遮挡的问题, 我方对此情况进行核实, 已经与设计进行协调沟通, 设计单位已进行图纸变更。

我项目部将一如既往的接受监理项目部对我方的工作监督, 在后续施工中保证进度, 尽快使该项目并网发电!

亨氏(青岛)食品有限公司
施工项目部
项目经理: 张林林
日期: 2018.6.14

监理项目部复查意见:

经复查 整改结果符合要求

常州正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 陈平
日期: 2018.6.14

注 本表一式____份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存____份。