

监理工程师通知单

工程名称：亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目

编号：ZH-JXMB-001

致：西门子电力自动化有限公司

事由

关于现场屋面安全情况

内容

你单位承包的亨氏联合有限公司（佛山）分公司 787kW 屋顶分布式光伏发电电站项目有以安全下问题：

- 1、屋面四周无安全防护围栏，对施工施工人员施工存在安全隐患。
- 2、进入施工现场无明显的标识及安全警示牌。
- 3、屋面施工人员存在有小跑的现象。
- 4、采光带周围未做安全警戒标识、标语。
- 5、材料到货后叉车司机未戴安全帽进行作业。

以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员做好三级安全教育，对存在的安全隐患及时进行整改，令施工单位重视以上问题。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：张利松

日期：2018年5月28日

注 本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建