

监理通知回复单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZJGN-HZQDH-001

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-HZQDH-001 的监理工程师通知单后，已按要求完成了通知内相关内容的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、支架公司已更改为“淳安县光年新能源有限公司”。
- 2、已安装好的支架已安排拆除。

项目部

项目经理：

日期：2018年5月29日



项目监理机构复查意见：

已按要求整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018年5月29日



填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。