

监理通知回复单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZJGN-HZQDH-004

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-HZQDH-004 的监理工程师通知单后，已按要求完成了通知内相关内容的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、对已安装完毕的夹具进行复检，未紧固的已重新进行了紧固。



项目部(章)：

项目经理：

日期：2018年6月6日

项目监理机构复查意见：

对通知单内容已整改，未报图施工

未回复

项目监理机构(章)：

专业监理工程师：

日

期：2018年6月6日

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。