

监理通知回复单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZJGN-HZQDH-005

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-HZQDH-005 的监理工程师通知单后，已按要求完成了通知内相关内容的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、施工区域已配备消防灭火器。
- 2、上屋面入口处安装警示标志。
- 3、未安装爬梯的两个屋面上下处安装爬梯。
- 4、对屋面的不明显的防护警示带进行重新调整。

项目部（章）：

项目经理：

日期：2018年6月16日

项目监理机构复查意见：

已整改

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018年6月16日

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。