

监理通知回复单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZJGN-TZDHF-006

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TZD-06 的监理工程师通知单后，已按要求完成了通知内相关内容的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 对已装好的组件进行复检，对未紧固的地方进行紧固。
2. 部分存在锯齿现象的区域进行调整。



项目部（章）：

杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

日期：2018年7月9日

项目监理机构复查意见：

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018年7月9日

填报说明：

本表一式三份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。