

监理通知单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HZQDH-004

致：中机国能浙江工程有限公司 施工项目部

事由：关于质量问题与图纸的相关问题

内容：1、检查发现夹具安装不符合规范事宜未落实，还有个
别夹具存在未紧固问题；

2、夹具、导轨安装变更后的图纸请及时报送监理项目部。

根据上述情况监理部要求即日立即整改并对此事引起重视，现要求贵公司在后天（2018年06月08日）前必须整改完成。

整改完成后通知监理项目部检查验收并提交回复单。

如对本通知单内容有异议，请48小时内对监理提出书面报告，请于2018年06月08日前填报回复单。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2018年06月06日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。

夹具安装不紧固

