

监理通知单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-06

致：中机国能浙江工程有限公司 施工项目部

事由：

质量问题

今（2018 年 07 月 09 日）我监理人员在施工屋面进行巡视检查是发现 10 号屋面安装的组件方阵之间不在同一条线上，存在锯齿现象；而且个别组件压块没有安装到位。（如图）



不在同一条线



压块没安装到位

针对以上问题望总包加强现场的管理及时整改到位。

请与 48 小时内回复！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年7月09日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。