

监理通知单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目


编号：ZHJL-TZD-07

致：中机国能浙江工程有限公司 施工项目部


事由：

质量问题及文明施工

今（2018 年 07 月 16 日）我监理人员在施工屋面进行巡视检查时，发现有部分屋面安装的组件，固定压块没有达到设计要求和验收规范（如图）；屋面的垃圾要及时清理。



不符合设计要求



压块没安装到位

针对以上问题望总包加强现场的管理及时整改到位。

请与 48 小时内回复！

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 7 月 16 日



注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。