

监理通知单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-006

致：中机国能浙江工程有限公司 施工项目部

事由：

安全事宜

今（2018 年 7 月 04 日）我监理部人员在对项目现场进行全面检查时发现，施工现场彩钢瓦屋面及水泥屋面堆放组件过多，存在严重安全隐患，要求你司尽快整改，以确保施工现场安全文明施工；

现要求你司对以上问题进行全面排查整改，整改完成后通知我方监理现场验收；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2018 年 07 月 07 日

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：胡德林

日

期：2018 年 7 月 4 日

注：本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。





