

监理通知回复单

工程名称：杭州千岛湖啤酒有限公司 3.7MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZJGN-TZD-08

致：常州正衡电力工程监理有限公司项目监理机构

我方接到编号为 ZHJL-TZD-08 的监理工程师通知单后，已按要求完成了通知内相关内容的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 桥架拼接处、切割处含有毛刺的部位已安排处理，以及做好相应防腐措施。
2. 对已安装好的桥架进行复检，对不安装符合规范的重新进行调整。
3. 屋面垃圾已安排及时清理。
4. 排水沟内垃圾已清理。
5. 已安装完毕的压块再次进行复检，对没压紧的压块进行紧固。

项目部（章）：

项目经理：

日期：2018年8月3日

项目监理机构复查意见：

经整改完成后，复查。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：2018年8月3日

填报说明：