

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-003

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于支架质量的相关事宜

内容:

利民镇光伏区已安装的支架存在如下质量问题:

- 1、支架主材(前支撑、后支撑)、配件(螺丝、螺母、垫片)镀锌层厚度达不到规范标准。
- 2、支架立柱存在锈蚀现象。
- 3、支架主材、配件存在毛刺、起皮、凸起等现象。

针对以上质量问题,望贵单位尽快整改。否则,我方拒绝验收、签认。(后附照片)



监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

周守刚

日期: 2018 年 5 月 20 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

