

监 理 通 知 单


工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-020

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于乔集、张集 60MW 管桩基础相关事宜

内容:

S37-S42 发电单元、S71-S75 发电单元地势较高, 所打桩身外露尺寸无法保证组件下缘离地不得小于 2 米的设计要求现要求贵单位按设计图纸要求整改, 整改后报监理部验收。



监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

苗守明

日期: 2018年7月21日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建