

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-016

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于桩基施工质量问题

内容:

贵单位所施工的 35KV 外线存在如下质量问题:

- 1、塔基础外观质量差, 模板没有校核, 浇筑时又胀模, 外观尺寸偏差大。
- 2、塔基础预埋螺栓锈蚀严重。

针对以上问题尽快整改, 整改后报监理部验收, 验收后再进行下道工序施工。(后附照片)

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: OM

日期: 2018 年 7 月 12 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

