

监 理 通 知 单

工程名称:虞城县农村能源革命试点阿特斯100MW光伏发电项目编号:YCGF-ZHJL-023

致: 苏州高创特新能源发展股份有限公司

事由: 关于 35KV 外线塔基质量问题相关事宜

内容:

35KV 外线拆模时发现 60 号塔 2 个塔基础承台出现悬空, 现要求贵单位制定可行性措施进行整改, 整改后报监理部验收, 验收后再进行下道工序施工。(后附照片)



监理项目部(章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018年7月26日

注 本表一式_3_份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存_1_份



由 扫描全能王 扫描创建

