

监理通知回复单

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目 (35kV 开关站及外线) 编号：016

致：常州正衡电力工程监理有限公司虞城阿特斯 100MW (35kV 开关站及外线) (项目监理单位)
我方接到编号为 016 的监理通知单后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况

1. 对于塔基外观质量差，模板没有校核，浇筑时膨胀，外观尺寸偏差情况，对模板进行加固，浇筑后对基础进行收面，及时养护基础已达到标准质量要求；
2. 对塔基础预埋螺栓修饰的情况进行除锈后做防锈处理

施工项目经理部(盖章):

项目经理: 孙文

2018 年 7 月 14 日

审核意见:

项目监理单位(盖章):

总监理工程师/专业监理工程师: 苗宇明

2018 年 7 月 14 日

注：本表一式 份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建