

监理通知回复单

工程名称：虞城农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目 编号：SXMB18-SGC-019

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：
我方接到编号为 YCGF-ZHJL-019 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。
详细内容：对于 10 米桩完成出现破损现象，我方已采用原厂混凝土进行对破损桩头进行摸刷，保养，使其达到出厂质量。
请予复查。

施工项目部（章）
项目经理： 王传东
日期： 2018.7.17

总包项目部复查意见：

总包项目部（章）：
总包项目经理： 刘毅
日期： 2018.7.17

监理项目部复查意见：

经复查 整改结果符合要求

监理项目部（章）
总/专业监理工程师： 苗守明
日期： 2018.7.17

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

