

监理通知回复单

工程名称：虞城农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号：SXMB18-SGC-021

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 YCGF-ZHJL-021 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：对于 37#发电单元中的压块不到位，偏斜等问题，我方已于今日下午整改完成，并对此施工人员从新交底。

请予复查。

施工项目部（章）：

项目经理：

日期：

总包项目部复查意见：

总包项目部（章）：

总包项目经理：

日期：

监理项目部复查意见：

经复查整改结果符合要求。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

