

监理通知回复单

工程名称: 虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目 (350kV 开关站及外线) 编号: 023

致: 常州正衡电力工程监理有限公司虞城阿特斯 100MW (35kV 开关站及外线) (项目监理单位)
我方接到编号为 023 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

附件: 需要说明的情况

1. 针对 35 千伏外线 60#2 个塔基础承台出现悬空的情况, 对悬空部分支模, 混凝土浇筑振捣到位, 在外围做护坡加固。

施工项目经理部(盖章):

项目经理: 孙

2018 年 7 月 29 日

审核意见:

项目监理单位(盖章):

总监理工程师/专业监理工程师: 南守明

2018 年 7 月 29 日

注: 本表一式 份, 项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。



由 扫描全能王 扫描创建