

监理通知回复单

工程名称：虞城农村能源革命试点阿特斯 100MW 光伏发电项目

编号：SXMB18-SGC-028

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 YCGF-ZHJL-028 的监理通知后，已按要求完成了整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：今日收到通通知单起，地势高，组件下边缘不足 2 米问题已整改，已通过降土方来保证设计要求，已整改完成。

请予复查。

施工项目部（章）

项目经理：

日

期：

总包项目部复查意见：

总包项目部（章）

总包项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

经复查整改结果符合要求

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。

