

监 理 通 知 单

工程名称：江苏凯聚 4MWp 屋顶分布式电站项目

编号：KJGF—006

致：中国能源建设集团天津电力建设有限公司
事由：关于现场施工质量的相关事宜

内容：经监理现场例行检查，发现你单位施工人员暴力施工在铺设电缆线时对电缆强拉硬拽导致电缆外皮多处破损，有些地方露出了里层的金属铠装。

为确保施工人员安全、工程顺利进行，现要求你单位对破损电缆进行更换。否则由此造成的一切后果，由你单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2018年6月13日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。