

监理通知回复单

工程名称: 江苏凯聚新能源有限公司 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JSKJ-JLHF-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 TYGF-003 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

详细内容: 在接到贵单位关于摆放组件造成划痕相关事宜后, 我公司立即组织严查, 并组织教育培训要求施工人员轻拿轻放组件, 摆放时必须平放在支架上, 同时对现场可能造成组件损伤的不规范施工和安全隐患进行了现场整改。

附: 无。

施工项目部(章):

项目经理: 董小强

日期: 2018年5月23日

总承包项目部复查意见:

经检查, 整改结果符合要求。

总承包项目部(章):

项目经理: 孙恩忠

日期: 2018年5月23日

监理项目部复查意见:

经复查, 整改符合要求

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 孙宁明

日期: 2018年5月23日

本表一式三份, 由施工项目部填报, 总承包项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。