

监理通知回复单

工程名称: 江苏凯聚新能源有限公司 4MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: JSKJ-JLHF-006

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 KJGF-006 的监理通知单后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

详细内容: 在接到贵单位关于现场施工质量的相关事宜后, 我公司立即对外皮破损的线缆进行了更换, 并采取相应施工保护措施进行了现场整改。

附:

施工项目部(章):

项目经理:

日期:



总承包项目部复查意见:

经复查, 线缆已更换

总承包项目部(章):

项目经理:

日期:




监理项目部复查意见:

已更换

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



本表一式三份, 由施工项目部填报, 总承包项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存一份。