

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-002


致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：现场钢筋加工车间区域安全文明事宜

内容：2018 年 5 月 28 日下午监理现场巡视发现，你单位承建的措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目的钢筋加工车间，存在以下用电安全问题：

- 1、一级配电箱不符合规范要求，存在电气火灾安全隐患、箱门缺失，存在触电安全隐患；
- 2、二级配电箱箱内电气设备有烧蚀情况；

以上问题要求你单位项目部抓紧安排专业电工进行整改，限 2 日内整改完成并回复，逾期未整改到位将进行经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018 年 05 月 24 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。