

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-004

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于现场安全文明事宜

内容：经监理现场检查发现，你单位施工现场和安全文明施工方面存在以下问题：

- 1、钢筋加工现场未搭设钢筋棚，所有进场原材料和加工件未做防雨覆盖；
- 2、钢筋加工机械未做接地、无漏保，未挂安全标志牌；
- 3、施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；
- 4、现场安全保护措施不到位；
- 5、现场基坑防雨措施不到位；
- 6、木工棚平面位置不合适；
- 7、现场施工材料管理不到位；
- 8、生活区厨房煤气罐未与煤气灶分开存放；
- 9、生活垃圾清理不及时；

以上要求 8 月 16 日前整改完成并书面形式报监理部复查。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2018年08月13日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。