

JBKXM8

## 监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-005

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出线路施工现场和生活区安全文明事宜

内容：2018 年 8 月 22 日上午 8 时，我监理人员在进行送出线路开关站-措美站段巡检时，检查出以下问题：

- 1、已开槽的基础周边没有安全防护措施或防护措施不符合要求；
- 2、施工现场无安全警示标语和标牌；
- 3、发电机与一级配电箱无接地线；
- 4、电气设备线不符合要求；
- 5、一级配电箱不符合要求；
- 6、电缆线未进行架空设置；
- 7、工人宿舍帐篷内电线接线不规范；
- 8、工人宿舍帐篷内使用大功率电器（电炉）；
- 9、厨房液化气罐与燃气灶之间的安全距离不符合要求；
- 10、工人宿舍生活条件极差、卫生不达标；

以上问题要求你单位项目部加强现场安全文明工作，在 8 月 24 日前整改完成并书面形式报监理部复查。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 08 月 22 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。