

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-011

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 20180913 安全文明专项检查整改事宜

内容：2018 年 9 月 13 日 14 时 00 分，监理部组织建设单位、总包单位、个分包单位组成的安全与文明施工专项检查小组对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查，现将检查出的问题汇总后发给你单位项目部，要求立即组织人员进行整改，9 月 17 日前将全部问题整改完成并回复。

附件：安全问题整改通知单（2 页）

监理项目部

总/专业监理工程师

日期：2018 年 09 月 14 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

措美北控新能源有限公司

安全问题整改通知单

项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 检查日期 2018/9/13 编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-011

序号	问题描述	问题图片	整改要求	备注
01	外线施工现场电线未架空或穿管埋地		架空或穿管埋地	
02	外线施工现场钢筋棚钢筋调直机作业区未隔离防护		搭设隔离措施	
03	外线生活区宿舍内通铺		床铺之间设置间隔，每间宿舍住人不得超过 8 人，上下铺不超过 16 人	
04	外线生活区厨房灭火器无责任牌		设置责任牌	
05	外线生活区垃圾坑、垃圾箱清理不及时		及时清理	
06	升压站木工、泥工生活区宿舍用电不规范，电线直接插在插台里		规范使用插头插座	
07	升压站木工、泥工生活区宿舍里有插台随意放在床上		规范使用插头插座	
08	升压站钢筋工生活区宿舍走廊垃圾箱已满未清理		及时清理	
09	外线原钢筋区宿舍插台随意放在床上床头或被褥下		规范使用插头插座	

10	升压站钢筋加工区钢筋调直机作业区 未隔离防护		搭设隔离措施	
----	---------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------	--

检查单位：常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部、措美北控新能源有限公司措美北控项目部

受检单位：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

检查人：边亚南、张娜、申景鹏、朱号兵、赵焕柱、常青、熊福全、陶波、柴光绿、罗启松、贺剑锋、耿晓亮、刘振新、甘强、范秀波、王成、魏启勇、汪尚飞