

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-012

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于送出线路 G3 基础施工道路安全的事宜

内容：2018 年 9 月 14 日，监理现场检查发现送出线路 G3 塔基在材料运输过程中，道路路况极差，车辆倾覆危险性较大，不具备施工车辆安全通行的条件。现要求你单位项目部立即对该路段进行修整，期间与道路维修无关的一切车辆不得通行。修整完成后通知监理检查确认。

监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：朱房忠

日期：2018 年 9 月 14 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。