

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-014

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 09 月 29 日综合检查的整改通知

内容：2018 年 9 月 29 日，建设单位集团公司检查组、建设单位项目部及监理项目部共同对本项目进行了综合检查，现将检查结果发至你单位项目部，要求你单位项目部立即组织人员进行整改，限 2018 年 10 月 05 日前整改完成并回复。

附件：安全质量问题整改通知单。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 27 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

安全质量问题整改通知单

项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

检查日期：2018.9.29

序号	问题描述	问题图片	整改要求	备注
1	开关站楼安全通道设置不符合安规规定		按安规要求设置安全通道	贵电
2	二级闸箱未装设可见明显断开点的开关		按规范进线开关装设可见明显断开点的开关	贵电
3	项目及单位工程开工报审资料审批未完成		按要求尽快完成开工报验	贵电
4	未见质量计划		按要求尽快完成	贵电
5	施工组织设计未审批完成		尽快完成并报验	贵电
6	特种人员及特种设备报验未完成		按规定尽快完成特种人员及特种设备报验	贵电
7	施工方案及质量通病防治措施审批中		按要求尽快完成报验	贵电
8	强条计划编制未完		按要求尽快完成报验	贵电
9	部分试验报告在试验单位		尽快收集试验报告	贵电
10	未见质量问题台账		按要求尽快完成	贵电
要求和说明	问题要求 7 天内整改完成并反馈工程部			

检查人：张双益 耿书悦 荆素亮 郭君 边亚南 鲁建军

人员：监理 贵电