

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-017

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 20181004 安全文明专项检查整改事宜

内容：2018 年 10 月 04 日 14 时 00 分，监理部组织建设单位、总包单位、分包单位组成的安全与文明施工专项检查小组对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查，现将检查出的问题汇总后发给你单位项目部，要求立即组织人员进行整改，10 月 10 日前将全部问题整改完成并回复。

附件：安全问题整改通知单（2 页）

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 10 月 5 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。

措美北控新能源有限公司

安全问题整改通知单

项目名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目 检查日期 2018/10/04 编号：17335-JL-JBKXM8-AQ-017

序号	问题描述	问题图片	整改要求	备注
01	升压站木工生活区宿舍大厅 两台电器公用的插台线太细		更换插台线或减少电 器使用数量	
02	升压站木工生活区宿舍大厅 接线混乱		专业电工整改	
03	升压站木工生活区宿舍大厅 中户房间开关盒破损		更换开关盒	
04	升压站木工生活区宿舍大厅 屋顶电线无绝缘措施固定在 钢管上		专业电工整改	
05	升压站施工现场木工棚处废 料箱管理牌信息未填、废料已 满		填全信息、废料及时 清理	

06	升压站综合楼外脚手架安全网破损和脱落		更换安全网和重新固定	
07	升压站给水设备房临时用电电线挂在脚手架钢管上无绝缘措施		设置绝缘措施	
08	升压站临时用电拖地且上压材料		增设电箱，电线架空或埋地	

检查单位：常州正衡电力工程监理有限公司措美北控监理项目部、措美北控新能源有限公司措美北控项目部

受检单位：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

检查人：荆素亮、边亚南、申景鹏、朱号兵、赵焕柱、常青、熊福全、陶波、柴光绿、罗启松、石庭山、贺剑锋、耿晓亮、范秀峰、甘强、范秀波、王成、魏启勇、汪尚飞