

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-001

致：中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部

事由：现场施工质量事宜

内容：经监理现场检查发现你单位承建的措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目的道路施工存在以下问题：

- 1、A14、A20 风机平台处道路纵坡坡比不符合图纸要求；
- 2、A14 风机平台处道路转弯半径不符合图纸设计要求；
- 3、现场洒水不及时；

以上问题要求你单位项目部抓紧安排人员进行整改，限 5 日内整改完成并回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018年05月28日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。