

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-002

致：中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部

事由：关于道路预验收整改事宜

内容：经监理单位组织，建设单位、监理单位和你方项目部已于 2018 年 6 月 6 日 14:00 完成对措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目道路工程的预验收工作，现将验收中存在的问题及整改要求告知如下：

- 1、道路纵坡大于 13% 的地段进行降坡处理；
- 2、转弯半径 < 35 米的地段进行修整，确保风机运输车辆顺利通过；
- 3、全挖方路面 < 5.0 米，其他路面宽度 < 4.5 米的进行加宽；
- 4、路面坑洼严重不符合要求的进行平整处理；
- 5、道路边坡过大且暴雨过后有产生坍塌滚石隐患的路段进行扩宽路段或加固边坡等措施；
- 6、填方侧路段未压实或压实不充分的地方进行压实处理；
- 7、风机平台面积不足的进行平整扩大；

以上问题要求你单位项目部抓紧安排人员进行整改，限 7 日内整改完成并回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 06 月 06 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。



正衡监理
ZhengHengSupervision
