

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-003

致：中六集团建筑工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 A32 道路全填方路段被雨水侵蚀事宜

内容：经监理单位现场检查发现你单位项目部承建的措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目道路工程经昨日大雨冲刷后，由于 A32 道路全填方路段前后的山体无雨水引流措施，导致山体上的雨水沿道路路面向下流淌，部分地方的路肩和边坡被侵蚀破坏，现发出监理通知单要求你单位项目部立即修复被破坏部位，同时做好雨水引流措施，确保道路质量。



以上问题要求你单位项目部立即安排人员进行整改，限 3 日内整改完成并回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：徐耀生

日期：2018年06月16日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。