

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-015

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于升压站综合楼二层柱质量事宜

内容：2018 年 09 月 19 日下午监理巡视检查发现你单位项目部现场质量管理工作不到位，升压站综合楼二层柱模板已开始安装，但在检查中发现：框架柱底部有电渣压力焊焊渣未清理干净、浮浆未进行凿毛处理、部分柱筋未加垫块和保护层不均的问题。且该层框架柱钢筋工程你单位项目部未落实三检制以及隐蔽工程验收即进行封模；

针对以上问题要求你单位项目部对立即组织施工人员拆除已经安装的框架柱模板，按程序重新组织自检，自检合格报监理验收，经监理验收合格后再进行模板安装。

此通知单要求 2018 年 09 月 20 日前回复。



监理项目部(章)：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 09 月 19 日

注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。