

JBKXM8

监理通知单

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号：17335-JL-JBKXM8-ZL-018

致：中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部

事由：关于 F25 风机基础锚栓预埋件质量缺陷整改事宜

内容：经监理现场检查发现你单位浇筑的 F25 风机基础锚栓预埋件有空鼓现象，要求你单位项目部：1、对该部位做返工或技术处理；2、对所有预埋钢板进行预制溢浆孔处理；3、在垫层浇筑前必须对施工缝做凿毛处理。

鉴于目前已停工，此通知单限复工后 5 日内回回复。

监理项目部 章：

总/专业监理工程师：

日期：2018 年 11 月 05 日



注：本表一式 4 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 2 份。