

监理通知回复单

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

编号 1703-ZLJT-JLHF-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

事由: 关于 A32 道路全填方路段被雨水侵蚀事宜
内容:

A32 道路全填方路段前后山体无雨水引流措施, 导致山体上的雨水冲蚀路肩与边坡。

要求:

要求你单位项目部立即修复被破坏部位, 同时做好雨水引流措施, 确保道路质量

我方接到编号 1703-JL-LBKXM8-ZL-003 通知单后已做出相关措施修复, 请予复查。

回复:

已对上述要求做出相关整改恢复工作。

承包单位



项目经理 (签字):

张德明

2018年6月16日

复查意见:

经查, 现场已设置排水沟。

项目监理机构



总/专业监理工程师

日

期: 2018年6月17日