

监 理 通 知 单

工程名称：2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号：JXM7-JL-010

主送：珠海兴业新能源科技有限公司

抄送：房县天昊光伏扶贫有限公司

事由：关于地锚桩清孔等事宜

内容：

1、今巡视发现场内钻孔区域、部分孔桩没有清理进行浇筑，对工程质量无法保证。我方对没有清理的孔桩，要求你方清理完成后先自检合格后再上报监理部复检，之后才能进行下一道工序。如没有整改，仍在进行施工，我方将对你方进行考核、其拒绝工程验收签字。一切后果由你方负责。

回复：

限你方两日内回复。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日 期：



注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



