

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号: JXM7-JL-013

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 关于质量等事宜

内容:

- 1、今巡视发现场地锚桩浇筑过程中有振捣不到位、漏振现象,存在质量安全隐患,限你方立即整顿。
- 2、对于边坡机械无法引孔,现在人工作业,但是与设计要求不符,你方应拿出可行施工方案,如继续施工,后续造成任何事故、责任全部由你方承担。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日

期:

孔德国

2018.8.15

注 本表一式三份,由监理项目部填写,建设单位项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份