

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号: JXM7-JL-016

主送: 珠海兴业新能源科技有限公司

抄送: 房县天昊光伏扶贫有限公司

事由: 关于防雷接地施工

内容:

- 1、搭接长度: 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍, 双面施焊。扁钢与钢管, 扁钢与角钢焊接, 紧贴角钢外侧两面, 或紧贴 $3/4$ 钢管表面, 上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍, 不少于三面施焊
- 2、焊缝要求: 焊缝应饱满并有足够的机械强度, 不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷, 焊接处的药皮要敲净
- 3、防腐处理: 焊接完成后, 应仔细再用焊接锤逐个敲打每个焊点, 一方面检查焊接状况, 另一方面清除表面焊渣。用扫帚清扫现场, 除去杂物及尘渣。用防锈漆涂刷焊接处, 注意: 涂刷面积或长度一定大于焊接面积或长度的 150%。不易涂刷的背面需提起, 刷子伸进去涂刷。待干后(以不粘手, 不染色为准), 再全部涂刷一遍。待干后再重复一次。用银粉漆按照上述方法重复涂刷二遍。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日 期:



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 建设单位项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份